PREZYDENT MIASTA
Bielska-Białej

MZD.GD.720.353.1.2016.WD

Bielsko-Biała, dnia 07.09.2016r.

Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej
Pan Dariusz Michasiów

Dotyczy: *interpelacji Radnego Rady Miejskiej Pana Dariusza Michasiów, złożonej w dniu 30.08.2016r.*

Problem zalewania budynku własności Pani H L był przedmiotem spotkania w obecności zainteresowanych, tj. właścicielki, przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg oraz Wykonawcy przebudowy ul. Sobieskiego w dniu 11.04.2016r. W trakcie spotkania w terenie wskazano niewłaściwe odwodnienie połaci dachowych budynków posesji . oraz Zwrócono uwagę na zalewanie wodami deszczowymi ze stoku po stronie północnej budynku.

Właściciele pismem MZD.GD.720.204.2016.WD z dnia 09.06.2016r. zostali poinformowani, że prowadzona przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przebudowa ulicy Sobieskiego nie ma żadnego wpływu na zalewanie posesji wskazanej w interpelacji.

W dniu 16 sierpnia br. odbyło się spotkanie w terenie z Pańskim udziałem, w trakcie którego wskazano wszystkie elementy mające wpływ na zalewanie budynków.

Dla wyeliminowania ewentualnego napływu minimalnej ilości wód opadowych z ul. Hutniczej Inżynier Projektu przebudowy ul. Sobieskiego podjął decyzję o zabudowie wzdłuż posesji od ul. Hutniczej opornika kierującego spływ wód do wpustu odwodnienia ulicznego.

Tutejszy Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko o braku związku przyczynowego przebudowy ul. Sobieskiego z zalewaniem posesji, tym bardziej z naruszeniem stosunków wodnych w trakcie przebudowy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Lubomir Zawierucha
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:
1x Adresat
1x MZD.GD, a/a

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Bielsku-Białej
Wpłynęło dn. 12.09.2016
L. dz. .....