

Bielsko-Biała, 30 października 2020 r.

ZK.0003.3.2020.BZ

Pan
Maksymilian Pryga
Karol Markowski
Szczepan Wojtasik
Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

odpowiedź na interpelację RM.0003.392.2020 z 19 października 2020 r.

W związku z interpelacją dotyczącą wsparcia mieszkańców ul. Górskiej, którzy zgłaszają problem ułatwiającego się gazu informuję, że Wydział Zarządzania Kryzysowego wystąpił 26 października 2020 r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Pogotowia Gazowego z prośbą o informację czy wyżej wymienione służby otrzymały w tej sprawie wcześniejsze zgłoszenia oraz jakie działania zostały podjęte.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 października 2020 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące ułatwiającego się gazu przy ul. Górskiej tj. 20 września 2020 r. oraz 25 października 2020 r. Oba zgłoszenia dotyczyły okolicy pętli autobusowej „Straconka Zakręt”, gdzie był wyczuwalny zapach gazu. Działania zadysponowanych na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dokonaniu pomiarów stężeń wybuchowych. Na miejsce działań zadysponowano Pogotowie Gazowe. Z uwagi na brak stężenia w powietrzu nie zachodziła konieczność wyznaczenia strefy bezpiecznej. 20 września 2020 r. ustalono, że instalacja gazowa średniego ciśnienia jest na tym odcinku kontrolowana przez Pogotowie Gazowe od dłuższego czasu, a cały rurociąg jest przewidziany do wymiany. Miejsce działań przekazano przedstawicielom Pogotowia Gazowego z zaleceniem usunięcia awarii rurociągu średniego ciśnienia.

Gazownia w Bielsku-Białej w piśmie z 28 października przekazała informację, że 25 października 2020 r. wykryto awarię, która została już usunięta. Dodatkowo poinformowano, że gazociąg biegnący wzdłuż ul. Górskiej wraz z przyłączami jest pod stałą kontrolą służb technicznych Gazowni, a wszystkie wykryte nieprawidłowości są na bieżąco zabezpieczane. Co więcej z przekazanych informacji wynika, że trwa proces projektowania wymiany gazociągu stalowego na gazociąg w technologii PE na odcinku od nr 214 do nr 258.

Korespondencja prowadzona z podmiotami w powyższej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.

Otrzymują:

1. Adresat x 2
2. Aa

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Bielsku-Białej
Wpłynęło dn. 02/11/2020
L. dz.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Adam Ruśniak
ZASTĘPCA PREZYDENTA