

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2022 r.

Nr spr.: GK.054.1.1.2022
Nr dok.: 796,2022

**Pan
Karol Markowski
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy: Interpelacja NR RM.0003.8.2022 z 11 Stycznia 2022r. w sprawie awarii odwodnienia w rejonie studzienki kanalizacyjnej na ul. Odysei.

W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że przedmiotowy problem został zgłoszony do właściciela sieci kanalizacyjnej tj. AQUA S.A. Z informacji zwrotnej wynika, że woda nie wypływa bezpośrednio ze studni kanalizacyjnej, a całość sieci w tym miejscu jest szczelna. Wizja w terenie potwierdziła, iż wyciek wód gruntowych powstaje na styku ze studnią kanalizacyjną - jest to wyciek okresowy gdyż wcześniej nie odnotowano takiego zjawiska we wskazanej lokalizacji. W związku z faktem, iż w ciągu ul. Odysei brak jest kanalizacji deszczowej, odwodnienie odbywa się powierzchniowo do przydrożnych rowów usytuowanych powyżej poziomu wód gruntowych. Nie ma więc możliwości ujęcia tych wód za pomocą drenów i włączenia do rowu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej RM.0003.8.2022
3. MZD-GK a/a

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Bielsku-Białej
Wpłynęło dn. 24/01/2022
L. dz. _____