

Bielsko-Biała, 22 luty 2023 r.

Nr spr.: GD.054.8.2023

Nr dok.: 2443.2023

**Pan
Piotr Ryszka
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy: interpelacji RM.0003.59.2023 w sprawie rozpoczętej budowy przepustu do odprowadzania wody w Wapienicy.

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację informuję, że planowana zabudowa przepustu na rowie, w celu wykonania dojazdu do Domu Modlitwy Świadców Jehowy, przy ul. Międzyrzeckiej, nie podlega uzgodnieniu z Zarządcą drogi, gdyż nie jest to zjazd z drogi publicznej. Dobór średnicy przepustu powinien natomiast, zostać uzgodniony z Zarządcą cieku.

W chwili obecnej, po interwencji MZD, inwestor dokonał zmiany średnicy przepustu z fi 400 na fi 700, co odpowiada średnicy przepustów poniżej i powyżej wykonywanego dojazdu do Domu Modlitwy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kucia
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1x Adresat

1x Biuro Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

1 x a/a