

*Prezydent Miasta
Bielska-Białej*

Bielsko-Biała, 2 lutego 2023 r.

RM.0003.40.2023.GM

**Pan
Roman Matyja
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

odpowiedź na interpelację nr RM.0003.40.2023. z 30 stycznia 2023 roku

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że pierwsze zgłoszenie o wskazanej przez Pana Radnego awarii otrzymaliśmy 23 stycznia 2023 r. Moi pracownicy bezzwłocznie przekazali informację o awarii do spółki TAURON, celem podjęcia działań naprawczych. Z informacji otrzymanych od pracowników TAURON wynika, że uszkodzeniu uległa linia kablowa (podziemna) niskiego napięcia zasilająca szafę sterującą tym oświetleniem.

Takiego rodzaju uszkodzenie wymaga laboratoryjnej lokalizacji miejsca uszkodzenia, uzyskanie zgód na wykonanie wykopu ziemnego, wykonanie mufy kablowej, potwierdzenia poprawności wykonanych prac poprzez wykonanie pomiarów izolacji i ciągłości kabla niskiego napięcia.

Ponadto należy uwzględnić panujące warunki atmosferyczne, które utrudniały wykonanie prac ziemnych i naprawczych linii kablowej.

Oświetlenie na wskazanym odcinku ul. Cieszyńskiej zostało ponownie uruchomione 2 lutego br.

Zapewniam Pana Radnego, że moi pracownicy z Wydziału Gospodarki Miejskiej na bieżąco monitorowali przebieg prac naprawczych. Ponadto w rozmowach telefonicznych wielokrotnie informowali mieszkańców o zaistniałej awarii i jej przyczynie.

*Z up. Prezydenta Miasta
Adam Ruśniak
Zastępca Prezydenta*

Otrzymują:

1. 2x Biuro Rady Miejskiej
2. Aa