

Bielsko-Biała, 10 lipca 2023 r.

RM.0003.301.2023

**Pan
Bronisław Szafarczyk
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 27 czerwca 2023 r. ws. problemów z zaopatrzeniem w wodę budynków w Bielsku-Białej w rejonie ulic 13 Zakrętów – Pod Kasztanem.

„AQUA” S.A. potwierdza, że w okresie od 14 do 22 czerwca br. przyjęła interwencje telefoniczne dotyczące niskiego ciśnienia wody, które uniemożliwiają lub utrudniają, m.in. napełnianie basenów oraz podlewanie ogrodów. W okresie tym Spółka notowała chwilowe wzrosty maksymalnych przepływów do poziomu przekraczającego 150% standardowych przepływów maksymalnych na ww. obszarze zasilania, co skutkowało wskazanymi niedogodnościami. Dokonana przez Spółkę analiza przepływów w dłuższym okresie czasu, tj. ostatnich kilku lat nie obrazuje trendu wzrostowego zużycia wody w cyklu rok/roku.

Aktualnie, w normalnych warunkach eksploatacji przekroje sieci wodociągowej na tym obszarze są optymalne zarówno dla wielkości przepływu jak i okresu wymiany wody w sieci.

„AQUA” S.A. deklaruje, że będzie monitorować sytuację pod kątem utrzymania dostawy wody o oczekiwanych parametrach technicznych. Również w tym roku na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Spółka rozpocznie budowę spinki wodociągowej, która pośrednio odciąży obszar zasilania obejmujący rejon ulicy 13 Zakrętów w Bielsku-Białej. Dalsze działania inwestycyjne i remontowe będą podejmowane w dostosowaniu do pojawiających się potrzeb.

Ewentualnych dodatkowych informacji w „AQUA” S.A. udzieli Pan Wojciech Grycner, numer telefonu: (33) 82-80-363, e-mail: wojciech.grycner@aqua.com.pl .

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

PRZEMYSŁAW KAMIŃSKI
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Biuro Rady Miejskiej,
3. Aa.