

Bielsko-Biała, 31 sierpnia 2023 r.

KM-I.0003.366.2023.GM

Pan
Roman Matyja
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej

Odpowiedź na interpelację nr RM.0003.366.2023 złożoną 18 sierpnia 2023 r. w sprawie pokrycia folią przeciwsłoneczną dachu wiaty na przystankach MZK „Hotel Prezydent” na ul. 3 Maja.

W odpowiedzi na Pana interpelację nr RM.0003.366.2023 informuję, że budowa wiat przystankowych „konserwatorskich” zlokalizowanych na obszarze centrum miasta została zrealizowana na podstawie projektu budowlanego, którego realizacja została poprzedzona wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Zakładał on wykonanie wiat z materiałów przezroczystych (oszlone boczne ściany wiat) lub półprzezroczystych (dach). Pokrycie dachu wiat konserwatorskich zostało wykonane płytami o grubości 12 mm z poliwęglanu litego z filtrem UV rozpraszającym światło słoneczne. Praktyka w zakresie eksploatacji wiat przystankowych pokazuje, że konstrukcje wiat powinny zapewniać ochronę dla oczekujących pod nią pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim przy podwyższonej temperaturze otoczenia – stąd też zastosowanie rozwiązań kompromisowych – zapewniających przede wszystkim pasażerom ochronę przed wiatrem, deszczem oraz śniegiem. Należy również wskazać, iż konstrukcja wiat przystankowych nie jest hermetyczna i umożliwia cyrkulację powietrza wewnątrz wiaty zapewniając dopływ powietrza z zewnątrz.

Z uwagi na niejednorodną strukturę płyt poliwęglanowych naklejenie dodatkowej folii przeciwsłonecznej na powierzchni płyt jest nieuzasadnione – pod wpływem działania wody lub śniegu folia uległaby degradacji i w dłuższej perspektywie czasowej nie spełniałaby swojej funkcji.

Jednocześnie informuję, że prace porządkowe w zakresie oczyszczenia nowej kostki brukowej zostaną wykonane do 10 września br.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kucia
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
3. Aa