

Bielsko-Biała, dnia 08 lipca 2024 r.

RM.0003.305.2024

**Pan
Paweł Pajor
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy odpowiedzi na interpelację z dnia 25 czerwca 2024 r. RM.0003.305.2024, w sprawie pilnej potrzeby modernizacji systemu odwodnienia Szkoły Podstawowej nr 13 w Lipniku

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że Miasto na bieżąco podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie budynków miejskich przed zalewaniem. Ten rodzaj prac jest najczęściej wykonywany podczas całościowych remontów budynków.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 13 jest obiektem wielobryłowym, a poszczególne fragmenty budynku powstawały sukcesywnie na przestrzeni ostatnich kilkadziesiąt lat. Obiekt posiada instalację odprowadzającą wody deszczowe, jednak jest ona fragmentaryczna, nieadekwatna do potrzeb, odcinkowo niedrożna.

Na terenie Placówki przeprowadzono wizję lokalną, która pozwoliła określić wymagania w zakresie zabezpieczenia budynku przed wodami deszczowymi. Prace powinny przede wszystkim objąć wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym, uporządkowanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z remontem dwóch wylotów do potoku.

W pierwszej kolejności należy zlecić wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która określi dokładny zakres robót budowlanych. Szacowany koszt samej dokumentacji wskazują na ok. 50 000,00 zł. W chwili obecnej Miasto nie posiada zabezpieczonych środków na ten cel. Prace projektowe będzie można rozpocząć po ich zabezpieczeniu.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta – Piotr Kucia

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Piotr Kucia
ZASTĘPCA PREZYDENTA