

Bielsko-Biała, 5 lipca 2024 r.

Nr spr.: GD.054.91.2024  
Nr dok.: 11532.2024

**Panowie**  
**Paweł Korzondkowski**  
**Michał Guzdek**  
**Radni Rady Miejskiej**  
**w Bielsku-Białej**

*Dotyczy interpelacji RM.0003.318.2024*

W odpowiedzi na Panów interpelację w sprawie remontu ulicy Solnej wraz z przyległym chodnikiem wyjaśniam, iż przedmiotowa ulica na odcinku około 60 mb posiada nawierzchnię z betonowych płyt drogowych. Ze względów technologicznych wykonanie nawierzchni asfaltowej na tym odcinku nie jest możliwe bez usunięcia tych płyt. Odkryta w ten sposób podbudowa nie będzie spełniała parametrów technicznych do ułożenia warstw bitumicznych, co wymusza również wymianę istniejących warstw konstrukcyjnych na nowe. Taki zakres robót wymaga zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, których obecnie w budżecie miasta brak.

Do czasu pozyskania odpowiednich funduszy na ten cel, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej będzie utrzymywał nawierzchnię ulicy Solnej w zakresie zapewnienia podstawowych warunków bezpiecznego jej użytkowania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Przemysław Kamiński*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1x Adresat  
1x Sekretariat Rady Miejskiej  
1x a/a