

Bielsko-Biała, 30 sierpnia 2024 r.

Nr spr.: GD.054.136.2024

Nr dok.: 14781.2024

**Pan
Maksymilian Pryga
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy: Interpelacji RM.0003.442.2024 w sprawie reklamacji prac jakie zostały wykonane wzdłuż nowego chodnika przy ulicy Złotych Kłosów na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany.

W odpowiedzi na interpelację informuję, że prace wykonane wzdłuż chodnika przy ul. Złotych Kłosów od ul. Podgórze w stronę kościoła, zostały dostosowane do warunków terenowych, które tam występują.

W odniesieniu do wspomnianych przez Pana mat, włókien lub innych materiałów izolacyjnych, które miałyby na celu zatrzymanie kielkujących traw i chwastów oraz umożliwienie wsiąkania wód deszczowych, informuję, że mają one zastosowanie głównie na terenach zieleni, szczególnie na gruntach płaskich lub krótkich skarpach. Tego rodzaju tkaniny przepuszczają wody deszczowe jedynie w ograniczonym zakresie i czasie.

Wykonane w gruncie wzdłuż chodnika koryto, zasypane tłuczniem znajduje się na znacznym spadku podłużnym o długości ponad 150mb. Zastosowanie wspomnianych materiałów izolujących mogłoby prowadzić do problemów w przypadku intensywnych opadów deszczu, co mogłoby skutkować kaskadowym zlewaniem się wody do niższych partii koryta oraz wymywaniem kamienia, co z kolei prowadziłoby do zniszczenia pobocza. Podobne problemy występują na pochyłych terenach wzdłuż jezdni asfaltowych. Eliminacja materiału izolacyjnego pozwoli na zachowanie kruszywa w pożądanym miejscu.

Niestety jak każda inwestycja, także te prace wymagają odpowiedniego utrzymania, w tym przypadku poprzez zastosowanie oprysku. W związku z powyższym przedmiotowy odcinek zostanie opryskany w terminie do końca września br.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1x Adresat

1x Biuro Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

1 x a/a