

Bielsko-Biała, 4 listopada 2024 r.

Nr spr.: GD.054.186.2024

Nr dok.: 18633.2023

**Pan
Paweł Korzondkowski
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy: interpelacji RM.0003.629.2024 w sprawie odprowadzenia wód opadowych do potoku Starobielskiego.

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację informuję, że wody opadowe z ul. Al. Gen. Andersa są odprowadzane do potoku Starobielskiego, gdyż jest to jedyny odbiornik wód opadowych w tym rejonie i nie ma możliwości odprowadzenia tych wód w inne miejsce. Przed wykonaniem projektu budowy ul. Al. Gen. Andersa, projektant zwrócił się do ówczesnego zarządcy potoku Starobielskiego - Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej o podanie warunków na odprowadzenie wód opadowych z planowanej inwestycji. Powyższa instytucja przeprowadziła analizę planowanego przedsięwzięcia i wydała warunki, które zostały w całości uwzględnione w projekcie a obejmowały min. zabudowę separatorów o odpowiedniej przepustowości oraz zabudowę za nimi zbiorników retencyjnych opóźniających spływ wody do potoku. Zbiorniki posiadają pojemność 156 i 144 m³.

W lipcu 2023r na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg został wykonany operat wodnoprawny na podstawie którego, zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na okres 30 lat.

Nadmieniam, iż administrator potoku Starobielskiego od wielu lat nie wykonywał żadnych modernizacji koryta, co przy zmieniających się warunkach atmosferycznych na przestrzeni lat, skutkuje w chwili obecnej ograniczonym przepływem wód.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1x Adresat

1x Biuro Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

1 x a/a